

HERSTELLERERKLÄRUNG

für Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Kamineinsatz: **LEDA SERA 55 DS**

Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13229
mit der Prüfberichtsnummer FSPS-Wa 2241-EN
durch die zertifizierte,
unabhängige Prüfstelle RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle
Dürener Straße 92
50226 Frechen
Deutschland
Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1427

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.

| Emissionen und Wirkungsgrad | Grenzwert* |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Kohlenmonoxid (CO) | 1250 mg/m ³ _N |
| Staub | 40 mg/m ³ _N |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| NO _x | 200 mg/m ³ _N |
| C _n H _m | 120 mg/m ³ _N |

*bezogen auf 13% O₂

Leer, den 01.10.2014



Tammo Lüken, Werksprüfstellenleiter